



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОР-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Орловской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ВЕРХОВ-
СКОМУ РАЙОНУ

ул. Мира, д. 1-А, п. Верховье, Орловская
область, 303720 Телефон: 8(4867) 62-38-74,
факс: 8(4867) 62-38-74, E-mail: E-
mail:ond_verh@57.mchs.gov.ru

13.04.2026 г. № 97-5-10-11

На № _____ от _____

Директору
МБОУ «Теляженская ООШ»

Залыгаевой Н.И.

ул. Школьная, д. 3,
с. Теляжье, Верховский р-н, Орловская
обл., 303715

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«13» апреля 2026 г.

пгт. Верховье, ул. Мира, д. 1 «А»

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Верховскому району капитан внутренней службы Тарасова Александра Сергеевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 20 от «13» апреля 2026 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материа-
лы на должностное лицо директора МБОУ «Теляженская ООШ» - ответственную за обес-
печение ПБ образовательного учреждения Залыгаеву Нину Игнатьевну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся по адресу: Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, ул. Школьная, д.
3

(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации (нахождения))

являясь ответственным должностным лицом за пожарную безопасность объекта
МБОУ «Теляженская ООШ» расположенного по адресу: Орловская область, Верховский
район, с. Теляжье, ул. Школьная, д. 3, при проведении проверки исполнения требований
федерального законодательства в сфере пожарной безопасности прокуратурой
Верховского района 26 марта 2026 года в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов
00 минут совместно с представителем ОНДПР по Верховскому району на выше
указанном объекте защиты нарушила требования нормативных документов по пожарной
безопасности (Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»),

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

я именно:

1) п. 26 ППР в РФ Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Однако, дверь эвакуационного выхода не имеет запоров для обеспечения возможности их свободного открывания изнутри без ключа и заперта на навесной замок с наружной стороны.

2) п. 60 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Однако на огнетушителях № 6, №9 не обеспечено своевременно обслуживание.

3) п. 60 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Однако, объекты защиты не обеспечены необходимым количеством огнетушителей;

4). п. 27 б ППР в РФ при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямок, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

Однако, на путях эвакуации во двор школы располагаются горючие материалы (выходы перекрыты ограничительными лентами).

5) п. 54 ППР в РФ - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Однако, эвакуационный выход не оборудован системой АПС.

6) п. 17 А ППР в РФ Руководители организаций: обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений кровель зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

Однако эвакуационный выход не очищен от снега и не имеет возможности свободной эвакуации из здания.

7) П. 13 ППР в РФ При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных

работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Однако, не представлена документация о проведении обработки или проверки состояния огнезащитного покрытия помещения столовой.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номер статьи и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)


Вам необходимо:

на объекте защиты МБОУ «Теляженская ООШ», расположенном по адресу: Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, ул. Школьная, д. 3.

- 1) дверь эвакуационного оборудовать запорами для обеспечения возможности их свободного открывания изнутри без ключа и запретить навесной замок с наружной стороны.
- 2) обеспечить на огнетушителях № 6, №9 своевременное обслуживание.
- 3) объекты защиты обеспечить необходимым количеством огнетушителей;
- 4) исключить расположение на путях эвакуации во двор школы горючих материалов.
- 5) Оборудовать эвакуационный выход системой АПС.
- 6) Взять на контроль очистку эвакуационных выходов от снега и обеспечить возможность свободной эвакуации из здания.
- 7) провести обработку или проверку состояния огнезащитного покрытия помещения столовой.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Тарасова А.С.
(расшифровка подписи)

Представление получил:

13.04.2026г. директор Зуев Н.И. Заломанова

дата, должность, подпись ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)