



Прокуратура
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ул. Пионерская, 18, п. Верховье
Орловская область, 303720
телефон: 8 (48676) 2-38-04



Директору МБОУ «Теляженская ООШ»

Залыгаевой Н.И.

n-gschool80@mail.ru

26.03.2026 № _____

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства в
сфере пожарной безопасности
несовершеннолетних.

Прокуратурой Верховского района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности несовершеннолетних.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, в которых закреплены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Прокуратурой района 26.03.2026 совместно с инспектором ОНД и ПР по Верховскому району Орловской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в здании МБОУ «Теляженская ООШ», расположенном по адресу: Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, ул. Школьная, д. 3.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Постановления).

В нарушение п. 60 Постановления объекты защиты не обеспечены необходимым количеством огнетушителей, на огнетушителях № 6, № 9 не обеспечено своевременно обслуживание.

ОР № 014555 Прокуратура Верховского района
№ 15-2026/Прдп230-26-920

При обследовании эвакуационных выходов выявлены нарушения п.п. 17, 26, 27, 54 Постановления на пути эвакуации во двор школы располагаются горючие материалы, эвакуационный выход не оборудован системой АПС, эвакуационный выход не очищен от снега и не имеет возможности свободной эвакуации из здания.

В нарушение п. 13 Постановления не представлена документация о проведении обработки или проверки состояния огнезащитного покрытия помещения столовой.

Выявленные в ходе проверки нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны ответственных сотрудников образовательного учреждения и отсутствия надлежащего контроля со стороны директора.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление, принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь нарушений действующего законодательства, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О дне, времени и месте рассмотрения представления сообщить прокурору района в письменной форме для принятия участия.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору района в письменной форме, не позднее, чем в месячный срок со дня его вынесения.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



Т.Ю. Сараева